


SYMBOL	OPIS
	GNIAZDO WTYKOWE
	GNIAZDO WTYKOWE IP44
	GNIAZDO RTV
	GNIAZDO TELEFONICZNE
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY PODWÓJNY
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY POJEDYŃCZY
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY KRZYŻOWY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA



INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
	oprawa typu TCW 2x36W IP44
	oprawa typu plafon IP44
	oprawa naŹylnkowa LED 4400LM IP44 840 / 400x400
	oprawa rastrowa 4x18W
	oprawa zewnętrzna

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podczym.	System	Opcja systemu	Stopień IP	Montaż	Uwagi:
1	VN11		LOVATO	LVNO	1*1W	148lm	1H	CB	CBS/ADS	IP41	nastropowy	
2	VN31		LOVATO	LVNO	1*3W	370lm	1H	CB	CBS/ADS	IP41	nastropowy	opłytka symetryczna
UWAGI: 1. Należy zwrócić uwagę na typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne znieść oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. 2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy dobrać do oprawy Lovato LVNA 3W.												
Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podczym.	System	Opcja systemu	Stopień IP	Montaż	Uwagi:
1	Y29		EXIT	ET	1W		1H	CB	CBS/ADS	IP65	naścienny	
UWAGI: 1. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi plikogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu). 2. Należy zwrócić uwagę na możliwość montażu opraw kierunkowych w wysokościach pomieszczeniach magazynowych. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEEX).												

Temat: Plan oświetlenia - piwnica	
Obiekt: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku centrali telefonicznej szpitala	
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DZIEKANKA" 62-200 Gniezno ul. Poznańska 15	
Data: 10.2017 r. Skala: 1:50	Symbol: E
Nr rys.: 1	