

Gniezno 07.02.2018 r.

## Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 30 000 euro pt. „**Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dot. wymiany wewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową wew. instalacji kanalizacyjnej na terenie Szpitala**” sprawa 5/U/2018, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. We wzorze umowy zapisano w § 5, ustęp 1:

„Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Ponieważ zakres opracowania dotyczy również udroźnienie, czyszczenia oraz inspekcja TV odcinka kanalizacji, czy nie należałoby ująć i tego wyjątku w tym punkcie umowy. Projektanci muszą ten zakres zlecić. Na tym etapie nie ma pewności, że zamawiający wyrazi zgodę na podwykonawcę.

**Odp.** Zamawiający wykreśla ust. 1 umowy, poprzez modyfikację zmiany wzoru umowy

2. W jakim stanie technicznym i z którego roku jest rura kanalizacyjna D250, podlegająca inspekcji?

**Odp.** Rura wykonana jest częściowo z betonu oraz kamionki (przełom XIX i XXw oraz lata 50-te XXw.). Stan techniczny rur zostanie określony po przeprowadzeniu inspekcji, na chwilę obecną odcinki te są czynne, jednakże okresowo wymagają udrażniania ciśnieniowego.

3. Czy istnieje mapa do celów projektowych? Zamieszczona na stronie internetowej jest tylko mapą nieczynnych sieci; w zapytaniu podano, że Zamawiający dostarcza mapę! JAKĄ? Potrzebna jest do celów projektowych;

**Odp.** Zamawiający posiada mapę do celów projektowych opracowaną w październiku 2016r. Załączona do zaproszenia mapa uwzględnia wykonane w roku 2017 sieci wodno-kanalizacyjne (zostały one zinwentaryzowane i naniesione na mapie do celów projektowych z roku 2016 roku).

4. Czy istnieją rzuty pomieszczeń do których mają wchodzić przyłącza? należy tam zlokalizować armaturę wodociagową.

**Odp.** Zamawiający posiada rzuty 15 budynków z pomieszczeniami w których zostanie zlokalizowana armatura wodociągowa. W stosunku do pozostałych budynków należy przeprowadzić inwentaryzację w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy

Załączniki:

1. Wzór umowy po modyfikacji

**Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. pielęgniarstwa

*mgr Elżbieta Gnarowska-Kaczmarek*