

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BUDYNEK NR 1 – ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

1. Branża budowlana

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy:

- wymienić okładziny ściennie i posadzkowe – płytki posadzkowe o klasie antypoślizgowości minimum R10. W łazienkach pod prysznicami ułożyć w formie „koperty” z kierunkiem spływu w stronę prysznicowego odpływu liniowego. Posadzki z wykładzin tworzywowych należy układać z wywinięciem na ścianę min. 10 cm. Zastosować wykładziny o klasie ścieralności T, trudno zapalne (zgodnie z opisem w kosztorysie ofertowym). Kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z personelem oddziału.
- wymienić powłoki malarskie – użyć farb emulsyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z personelem oddziału. Farby do wysokości pomieszczeń wynoszącej 2,0m należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem lamperiowym.
- wymienić stolarkę drzwiową – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- dostosować łazienkę pacjentów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – nowe ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm. Drzwi w łazience spełniające wymagania stolarki przeznaczonej do pomieszczeń mokrych – zgodnie z zestawieniem stolarki.

2. Branża sanitarna

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy:

- wymienić przybory sanitarne w ilości określonej w kosztorysie ofertowym. Nowe przybory w kolorze białym, ceramiczne, pochodzące z jednej serii producenta. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Brodzik porządkowy oraz przeznaczony do mycia termosów białe, emaliowane, głębokość minimum 20 cm. W łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zamontować należy umywalkę oraz miskę ustępową przeznaczoną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prysznic bezprogowy z

wyprofilowanych płytek posadzkowych w formie „koperty” z liniowym odpływem z blachy nierdzewnej.

- zamontować zawór antyskażeniowy na istniejącym przyłączy do budynku
- wymienić baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe – chromowane. Zamawiający wymaga żeby użyte materiały posiadały minimum 5 letnią gwarancję producenta. W łazience przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zamontować należy baterię umywalkową przeznaczoną do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
- wyposażyć łazienkę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w konieczne pochwyty oraz siedzisko natryskowe, zgodnie z opisem zamieszczonym w kosztorysie ofertowym. Nowe pochwyty chromowane.
- wykonać nowe kanały wentylacji wyciągowej – w ramach zadania należy wykonać nowe kanały wywiewne z przewodów kołowych, ocynkowanych średnicy 160mm. Kanały należy zaizolować termicznie otuliną gr. 20mm (np. klimafix). W celu regulacji strumienia przepływu powietrza należy na kanałach zamontować przepustnice powietrza. Dostęp do przepustnic poprzez drzwiczki rewizyjne. Kanały wentylacyjne należy obudować płytą g-k. Nowe kratki wentylacyjne w kolorze białym. W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną należy zastosować wentylatory kanałowe. Wydajność wentylatorów min. 410m³/h. Montaż wentylatorów na poddaszu, w sposób gwarantujący jego prawidłową i stabilną pracę. Wentylatory wyposażyć należy w regulatory obrotów typu REB. Kanały wentylacyjne zakończyć na dachu poprzez zastosowanie wywietrzaków dachowych cylindrycznych wyposażonych w podstawy dachowe. Na poddaszu należy zamontować szczelne otwory kontrolne na każdym przewodzie wentylacyjnym. Po zakończeniu prac wykonać pomiary wentylacji pomieszczeń.
- wykonać drobne prace polegające na wymianie kanalizacyjnych przewodów odpływowych, złączek elastycznych zasilających baterię itp.

3. Branża elektryczna

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy wymienić gniazda wtykowe oraz wyłączniki w ilości podanej w kosztorysie ofertowym.

BUDYNEK NR 17 – ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

1. Branża budowlana

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy:

- wymienić okładziny ścienne i posadzkowe – płytki posadzkowe o klasie antypoślizgowości minimum R10. W łazienkach pod prysznicami ułożyć w formie „koperty” z kierunkiem spływu w stronę prysznicowego odpływu liniowego. Posadzki z wykładzin tworzywowych należy układać z wywinięciem na ścianę min. 10 cm. Zastosować wykładziny o klasie ścieralności T, trudno zapalne (zgodnie z opisem w kosztorysie ofertowym). Kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z personelem oddziału.
- wymienić powłoki malarskie – użyć farb emulsyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z personelem oddziału. Farby do wysokości pomieszczeń wynoszącej 2,0m należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem lamperiowym.
- wymienić stolarkę drzwiową – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- dostosować łazienkę pacjentów dla potrzeb osób niepełnosprawnych – nowe ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm.

2. Branża sanitarna

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy:

- wymienić przybory sanitarne w ilości określonej w kosztorysie ofertowym. Nowe przybory w kolorze białym, ceramiczne, pochodzące z jednej serii producenta. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Brodzik porządkowy oraz przeznaczony do mycia termosów białe, emaliowane, głębokość minimum 20 cm. W łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zamontować należy umywalkę oraz miskę ustępową przeznaczoną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prysznic bezprogowy z wyprofilowanych płytek posadzkowych w formie „koperty” z liniowym odpływem z blachy nierdzewnej.
- zamontować zawór antyskażeniowy na istniejącym przyłączy do budynku

- wymienić baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe – chromowane. Zamawiający wymaga żeby użyte materiały posiadały minimum 5 letnią gwarancję producenta. W łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zamontować należy baterię umywalkową przeznaczoną do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- wyposażyć łazienkę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w konieczne pochwyty oraz siedzisko natryskowe, zgodnie z opisem zamieszczonym w kosztorysie ofertowym. Nowe pochwyty chromowane.

- W ramach prac należy wykonać nową instalację hydrantową z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje się wykonanie jednego hydrantu wewnętrznego H25. Projektowana instalacja będzie nawodniona, zasilana z istniejącego przyłącza. Projektuje się zastosowanie szafki hydrantowej podtynkowej z węzłem poślizgowym długości 30 metrów z prądownicą. Hydrant montować na wysokości 1,35 metra nad podłogą (wysokość umiejscowienia zaworu hydrantowego DN25).

Zastosowane urządzenia muszą posiadać dopuszczenie CNBOP. Hydrant z miejscem na gaśnicę należy również wyposażyć w gaśnicę proszkową 6kg. Przejścia przez przegrody należy prowadzić w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych materiałem elastycznym niewpływającym negatywnie na zastosowany przewód stalowy ocynkowany. W pomieszczeniach piwnicznych zasilanie instalacji hydrantowej należy zabezpieczyć otuliną termiczną. Część instalacji prowadzonej w bruździe ściennej zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić badanie ciśnienia oraz wydajności, protokół z badań dostarczyć Zamawiającemu

- wymienić uszkodzone i skorodowane grzejniki. Nowe grzejniki płytowe, z zasilaniem dolnym typ 22. Grzejniki wyposażyć w zawory oraz głowice termostatyczne. W ramach zadania należy wymienić cztery grzejniki w miejsce istniejących (dwie sztuki typu 22 600x400mm i dwie sztuki typu 22 600x1000mm) oraz zamontować jeden nowy typu 22 600x400mm.

- wykonać drobne prace polegające na wymianie kanalizacyjnych przewodów odpływowych, złączek elastycznych zasilających baterię itp.

- wymienić kratki wentylacyjne oraz wentylatory mechaniczne. Zastosować wentylatory typu Silent z opóźnieniem czasowym o wydajności nie mniejszej niż 80m³/h.

3. Branża elektryczna

Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zadania należy wymienić gniazda wtykowe oraz wyłączniki w ilości podanej w kosztorysie ofertowym.