

**Znak sprawy: 40/U/2018**

### ***Zaproszenie***

***do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia***

#### ***Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych dla działu technicznego***

##### *I. Opis przedmiotu zamówienia:*

Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych dla działu technicznego. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. Gwarancja na sprzęt wynosi min. 24 m-ce. Zamówienie podzielono na 3 pakiety:

Pakiet nr 1 – motopompa pływająca

Pakiet nr 2 – agregat prądotwórczy

Pakiet nr 3 – zawory redukcyjne – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pakiety.

Do oferty Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dot. parametrów sprzętu. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego na warsztat elektryczny, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

##### *II. Zamawiający:*

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 86 71, fax /061/ 423 86 97

Termin wykonania zamówienia:	<b>do 16.10.2018r.</b>
Termin płatności:	30 dni od otrzymania faktury
Termin składania ofert upływa:	<b>18.09.2018 r. godz. 10:00</b>
Miejsce składania ofert:	Sekretariat szpitala - budynek Administracji Gniezno, ul. Poznańska 15
Termin otwarcia ofert:	18.09.2018 r. godz. 11:00

##### *III. Kryterium oceny ofert : cena 100%*

IV. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem „**oferta na dostawę sprzętu i urządzeń technicznych**”

lub droga mailową na adres: [barbara.drozd@dziekanka.net](mailto:barbara.drozd@dziekanka.net)

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel. /061/ 423 86 71,  
[barbara.drozd@dziekanka.net](mailto:barbara.drozd@dziekanka.net)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

*or*  
*Marek Czaplicki*

## FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2. Przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych**

2.1 Termin wykonania zamówienia do 16.10.2018r.

2.2 Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2018r., godz. 10:00 pisemnie – adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15 Budynek administracji - sekretariat, albo mailem [barbara.drozd@dziekank.net](mailto:barbara.drozd@dziekank.net)

II.1. Nazwa, adres, NIP Wykonawcy

.....  
.....  
.....

NIP ....., mail .....

Tel. Kontaktowy .....

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Pakiet nr 1 – motopompa pływająca

wartość netto ..... PLN

podatek VAT ..... PLN

wartość brutto ..... PLN

nazwa/ producent .....

Pakiet nr 2 – agregat prądotwórczy

wartość netto ..... PLN

podatek VAT ..... PLN

wartość brutto ..... PLN

nazwa/ producent .....

Pakiet nr 3 – zawory redukcyjne – 2szt

wartość netto ..... PLN

podatek VAT ..... PLN

wartość brutto ..... PLN

nazwa/ producent .....

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja sprzętu
2. wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

.....

data i podpis

## **Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

### **Pakiet nr 1 - Motopompa pływająca**

Medium - woda

Wydajność min. - 1100 l/min

Ciśnienie maksymalne - 3 atm

Typ silnika - GXV 160 K1

Moc nominalna silnika min. - 5,0 KM

Czas pracy - min. 3,5 h

Wylot tłoczny o średnicy min. - 3" zakończony nasadą tłoczną T75 wg PN-91/M.-51038

wąż T75 20 metrów 2 sztuki

przejściówka T75/T52 2 sztuki

### **Pakiet nr 2 - Agregat prądotwórczy**

4-SUW O MOCY min 6.5 kVA

1-cylindrowy, chłodzony powietrzem

Moc silnika - min. 11 (KM)

Paliwo-Benzyna 95

Zasilanie- Gaźnik

Pojemność skokowa min 200 cm<sup>3</sup>

Rozruch Manualny/Elektryczny

Praca ciągła-min. 8 mth

Częstotliwość (Hz) - 50

Napięcie (V) - 230/400

Moc nominalna (kVA) - min. 6.5

System kontroli - AVR 3

Zużycie paliwa - max. 1.5 l/h

Masa (kg) - max. 65 kg

Wyposażenie:

1 X GNIAZDO 400V / 16A / 5P.

STACYJKA URZĄDZENIA.

WOLTOMIERZ.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE.

GNIAZDO UZIEMIENIA.

1 X GNIAZDO 12V / 8,3A. FUNKCJA PROSTOWNIKA.

3 X GNIAZDO 230V / 16A.

**Pakiet nr 3 - Zawór redukcyjny z pilotem z żeliwa sferoidalnego– 2 szt.**

kołnierze PN25

wykonanie standardowe, uszczelnienie grzybka i gniazda metal - metal, dla pary wodnej i sprężonego powietrza

średnica – DN50 kołnierzowy

zakres ciśnień – 0,2-17 bar

współczynnik przepływu  $Kvs$  – 28<sup>3</sup>/h

do każdego zaworu należy dostarczyć zestaw naprawczy