WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„DZIEKANKA"
im. Aleksandra Piotrowskiego
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15
tel. 61/ 423-85-00, fax 61/ 426-11-18
NIP 7841984429

Gniezno, dnia 8.05.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r , poz. 1986) w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania 7/2019 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z przebudową budynku szpitalnego nr 13" udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający bierze pod uwagę konieczność dobudowy dźwigu szpitalnego w przedmiotowym budynku?

Opracowana przez biuro koncepcja nowego układu funkcjonalno – przestrzennego będzie uwzględniać możliwość dobudowy szybu windowego do budynku.

2. Prosimy o udzielenie informacji gdzie znajdują się lub gdzie Zamawiający przewiduje zlokalizowanie izby przyjęć i depozytu ubrań?

Izba przyjęć zlokalizowana jest w osobnym budynku, nie ma konieczności wydzielania dodatkowej izby przyjęć w obrębie budynku nr 13. Pomieszczenie depozytu ubrań musi zostać uwzględnione w opracowanej koncepcji dotyczącej nowego układu funkcjonalno – przestrzennego.

3. Czy Zamawiający przewiduje osuszanie budynku wraz z późniejszym wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego?

Opracowanie kompleksowej technologii osuszenia budynku wraz z jego zabezpieczeniem przeciwwilgociowym jest również przedmiotem opracowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Prosimy o udzielenie informacji gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację brudownika, pokoju przygotowawczo-pielęgniarskiego i punktu pielęgniarskiego?

Lokalizacja wszystkich pomieszczeń będzie wynikać bezpośrednio z opracowanej koncepcji nowego układu funkcjonalno – przestrzennego.

5. Czy Zamawiający przewiduje lokalizację szatni personelu z węzłami sanitarnymi na I piętrze budynku?

Zamawiający informuje, że z uwagi na charakter oddziału oraz organizację pracy na oddziale lokalizacją wymienionych pomieszczeń jest parter budynku.

6. Prosimy o udzielenie informacji jaka jest przewidywana ilość personelu oraz gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację pokoju personelu i wc personelu?

Lokalizacja wszystkich pomieszczeń będzie wynikać bezpośrednio z opracowanej koncepcji nowego układu funkcjonalno – przestrzennego. Oddział pracuje w trybie dwuzmianowym: w

godzinach 6^{oo}-18^{oo} na oddziale pracuje maksymalnie 9 osób, w godzinach 18^{oo}-6^{oo} na oddziale pracują maksymalnie 4 osoby.

7. Prosimy o udzielenie informacji jaka jest przewidywana ilość pacjentów z rozdziałem na płeć?

Oddział nr 13 jest oddziałem męskim zakontraktowanym na 42 pacjentów i taką liczbę łóżek należy zapewnić w opracowywanej dokumentacji projektowej.

8. Prosimy o udzielenie informacji jak Zamawiający przewiduje przygotowywanie posiłków dla pacjentów - dystrybucja gotowych posiłków w kuchni? Catering czy kuchnia szpitalna?

Na terenie szpitala zlokalizowana jest kuchnia centralna, posiłki dostarczane są na oddziała w termosach transportowych. Na oddziale następuje porcjowanie posiłków, mycie naczyń transportowych i stołowych.

9. Prosimy o udzielenie informacji jakie pomieszczenia znajdują się na poziomie piwnicy budynku i jaką pełnią funkcję? Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania pomieszczeń piwnicy na potrzeby inwestycji?

Po wykonaniu robót budowlanych (w tym również tych związanych z osuszaniem budynku oraz zabezpieczeniem przed ponownym szkodliwym działaniem wilgoci) w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowane zostaną pomieszczenia magazynowe. W chwili obecnej pomieszczenia te pełnią również taką funkcję.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno treść ogłoszenia jak i wyznaczony termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki