

Znak sprawy: 36/U/2020

Zaproszenie

**do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia na
„MODERNIZACJĘ UJĘĆ WODY PODZIEMNEJ ORAZ STACJI UZDATNIAIA WODY”**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Studnia głębinowa nr 1 – wymienić należy pompę głębinową typu GBA 2.07 (silnik 6”, moc 4kW-400V) oraz rurę tłoczną wznoszącą ocynkowaną o długości 42m (w odcinkach po 6m) o średnicy dn 50mm, grubość ścianki 3,2mm. Sposób łączenia rur na kołnierze. Wymianie podlega również przewód zasilający pompę 4x2,5mm² o długości 50m. Montaż pompy na głębokości 42m. Po wykonaniu prac związanych z wymianą pompy cały układ należy zdezynfekować podchlorynem sodu, przepłukać oraz dokonać próby szczelności.

Obudowa studni murowana o wymiarach 2,8x1,5m oraz głębokości 2,0m. Studnia uzbrojona w głowicę studni głębinowych.

2. Studnia nr 6b – w ramach zadania należy zakupić i dostarczyć zamawiającemu nową pompę typu GCA.2.0 (silnik 6”, moc 5,5kW-400V) wraz z 50m przewodu zasilającego 4x2,5mm².

3. Stacja uzdatniania wody – w ramach zadania należy wymienić wodomierz wody zimnej na nowy DIEHL WESAN WP DN100 z nadajnikiem radiowym. W powyższym celu w pierwszej kolejności należy przerobić istniejący fragment instalacji, obecnie eksploatowany wodomierz (długość wodomierza 285mm) zamontowany jest na rurze DN150. Nowy wodomierz wyprodukowany w roku 2020, z aktualną cechą legalizacji na ten rok.

4. Stacja uzdatniania wody - na istniejącym wodomierzu DIEHL AQUILA DN80 zamontować nadajnik radiowy.

Przedmiot zamówienia realizowany ze środków krajowych - Dotacja z Budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 8671, fax /061/ 423 86 97.

Termin wykonania zamówienia: **11.12.2020r.**
Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa: **20.11.2020r. godz. 10:00**

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala - Budynek Administracji
Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert: **20.11.2020r. godz. 10:30**

Kryterium oceny ofert – 100% cena.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, faxem: 61/4238697 lub e-mailem: beata.golec@dziekanka.net.

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem:

„MODERNIZACJA UJĘĆ WODY PODZIEMNEJ ORAZ STACJI UZDATNIAIA WODY”

Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Golec, tel. /061/ 423 86 71, beata.golec@dziekanka.net
Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdził

DYREKTOR SZPITALA
a
Marek Czaplicki