



PIWNICA, SKALA 1:100  
nieużytkowana

ZW — pod posadzką, przy pomocy złączek PPSU z pierścieniem  
CW — zaprasowywanym PRESS. Instalację C.W.U. należy rozprawać  
Cyrk. — w peszlach ochronnych przed zakryciem bruzd

odejście na cele bytowe  
zastosować zawór pieszństwa  
EV 220B-50 lub DH 300 DN 50mm  
ST DN 50mm  
istniejące przyłącze wodociągowe  
PE dz. 50mm

odejście na cele p-poż  
ST DN 50mm  
odejście na cele bytowe  
zastosować zawór pieszństwa  
EV 220B-50 lub DH 300 DN 50mm

GABRZĄ Szynon Sika DS, Wł. Łobezka, 28/9, 62-200 Gniezno	
Nazwa inwestycji	Remont korytarzy nozemych budynku nr 6 (oddziały 6 i 6a)
Adres inwestycji	ul. Poznańska 15 w Gnieźnie
Inwestor	SPDZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanów" im. A. Pictowskiego, ul. Poznańska 15, 62-200 GNEZNO
Branża	SANITARNIA
Stan dokumentacji	Projekt budowlany
Przebieg rysunku	RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Projektant	inż. Stefan Milński uprawnienie do projektowania bez ograniczeń nr 14575/PW
Sprawdzący	mgr inż. Andrzej Kulęsa uprawnienie do projektowania bez ograniczeń nr 14575/PW
Dopracował	mgr inż. Szynon Sika
Data sporządzenia	15.07.2014